


【ご意見】

駐車場への入口の照明が暗く狭いため入りにくい。また昼の明るさに慣れた目からカーブの場所に入る時一瞬まっくら闇になります。せめて入口の照明をもっと明るくして頂ければ助かります。



【回答】


この度は、駐車場への入口に対するご意見をお寄せいただきありがとうございます。

ご指摘の照明が暗いという件ですが、前回の電球交換から約3年が経過し、照度の低下が見込まれますので、早急に照明設備の電球交換を実施することといたします。

ご指摘いただいたことを今後に生かし、照度の確保・維持に努めてまいります。

【ご意見】

トイレの水と、エアータオルが強すぎる。特に夏でも温水が出るのは、もったいないと思いました。入院中も手洗いのたびに水はねでパジャマや洗面台がぬれるのは不愉快でした。この事は何年も前に投書したことがありましたが改善されず残念です。経費節約のためご一考下さい。



【回答】

この度は、トイレの手洗い水・エアータオルに対するご意見をお寄せいただき、ありがとうございます。ご指摘の水圧・風圧が強すぎるという件ですが、水道の蛇口にはストレーナーという濾過機のような器具が入っており、これが目詰まりすると水の勢いが強くなり、エアータオルも、フィルターの劣化により風圧が強くなることから、定期的に確認し随時交換作業を行っています。

また、夏場の外来トイレは常温の水への切り替えを推進してまいります。ご指摘いただいたことを今後に生かし、より快適な院内環境の確保・維持に努めてまいります。